

Warszawa, dn. 2018-03-07

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę dwóch dźwigów osobowych i jednego dźwigu osobowo-towarowego, z montażem w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25, 02-382 Warszawa.*

Jednostka organizacyjna m. st. Warszawy, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, przy ul. Dickensa 25 w Warszawie, działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./, odpowiada na zapytania jednego z Wykonawców.

### **Treść zapytań:**

„Chciałbym uzyskać informację dlaczego Państwo zamieściliście w przetargu informację o zamówieniu 2 dźwigów w szybach 1400x 1700mm które nie spełniają wymagań dla niepełnosprawnych tj. kabina min. 1100 x 1400mm do transportu na wózku inwalidzkim ? Wymiar kabiny określony na min. 950x 1250mm pozwala na wyłonienie dostawcy który nie spełni świadomie wymogu dla niepełnosprawnych. Uważam że na rynku są dostępne urządzenia które ten wariant spełniają ( przykładowy rysunek w załączeniu wiadomości ) a skoro są możliwości to takie rozwiązania powinny zostać przez Państwa uwzględnione w przetargu. W związku z tym wnioskuje o rozdzielania zamówienia na części o ile jest to możliwe np. dźwig duży oddzielne zamówienie oraz dźwigi małe oddzielne zamówienie oraz ponowne przygotowanie specyfikacji przetargowych, pozwoli to na rzetelne, świadome a przede wszystkim prawidłowe wydatkowanie środków publicznych na ten cel. Zakup nowych wind z tak małymi kabinami uważam za po prostu za bezcelowy. Proszę o odpowiedź.”

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Pytanie dotyczy wymogów dotyczących dwóch małych dźwigów osobowych, w szybach już istniejących, o wymiarach wg dokumentacji 1400 x 1700 mm. Szyby te zostały wybudowane dla dźwigów licencyjnych, na licencji szwedzkiej (typowe dla budynków z wielkiej płyty). Wg Zamawiającego szyby te nie trzymają pionu, do kilku centymetrów i kątów prostych. Ponadto jeden z dźwigów pracuje obecnie jako zespół dwóch dźwigów, z dźwigiem osobowo –towarowym. Ścianka oddzielająca te dwa szyby jest rzędu kilku centymetrów (do sprawdzenia). Nie ma zatem możliwości jakiegokolwiek ingerencji w substancję obydwu szybów.

W celu oszacowania wartości zamówienia konsultowaliśmy się z trzema firmami montującymi dźwigi i omawialiśmy możliwości techniczne. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa polskiego, jak również stan techniczny i wymiary istniejących szybów, Zamawiający wymaga dwóch dźwigów osobowych o wymiarach podłogi w kabinie 950 x 1250, przy minimalnej szerokości drzwi kabinowych w świetle 900 mm. Wymiary te pozwalają na swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Informujemy, że trzeci montowany dźwig osobowo –towarowy spełni wszystkie wymagania przepisów dla osób niepełnosprawnych. Wymagane jest aby jeden z dźwigów w budynku spełniał wymagania dla osób niepełnosprawnych.

Proponowane przez Państwa rozwiązanie dotyczy dźwigów bez maszynowni, zrobionych na zamówienie. Ponadto nie są Państwo w stanie wykonać trzeciego dźwigu osobowo-towarowego. Zamawiający nie planuje zatem podziału zamówienia na części z uwagi na przyszłą konserwację –jedna firma będzie konserwować wszystkie dźwigi.

Nr sprawy: DAG-361-1/18

Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

- a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
- c) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Reasumując, w odpowiedzi Zamawiający informuje, że z uwagi na stan techniczny szybów, możliwości techniczne i finansowe, nie zmienia wymogów postawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
dla Kombatantów  
  
mgr Jolanta Lisiecka

Sporządził:  
Adam Szczepański  
Tel. 506 262 039

.....  
/podpis Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów/