

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę dwóch dźwigów osobowych i jednego dźwigu osobowo-towarowego, z montażem w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25, 02-382 Warszawa.

Jednostka organizacyjna m. st. Warszawy, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, przy ul. Dickensa 25 w Warszawie, działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./, odpowiada na zapytania.

Treść zapytań:

„W odpowiedzi na pytania Zamawiający wskazują, że "przewiduje ingerencję poprzez wkucie drzwi szybowych w szyb" - informuję, iż w przypadku poszerzania nadproży lub innej ingerencji w konstrukcję budynku (szybu) wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.”

Odpowiedzi:

Po nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późniejszymi zmianami, poszerzanie nadproży i inne ingerencje w konstrukcję budynku (szybu) są przyjmowane również na zgłoszenie. Do naszego zgłoszenia –wymiany dźwigów nie był dołączany projekt.

W podobnym przypadku –poszerzania drzwi w ścianach konstrukcyjnych nośnych, w tym nadproży, w innej Dzielnicy, roboty zostały przyjęte na samo zgłoszenie, bez projektu konstrukcyjnego.

Na rynku są dostępne różne konstrukcje dźwigów osobowo -towarowych, niektóre nie wymagają wkuwania drzwi szybowych w szyb (są podwieszane wewnątrz szybu). W tym rozwiązaniu zastosowano wąskie drzwi kabinowe i szybowe innych producentów. Zamawiający nie wie, jaką konstrukcję zastosuje wybrany w przetargu wykonawca i czy będą roboty ingerujące w substancję szybu, poza nadprożami.

W przetargu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej lub odpowiednim. Jeżeli kierownik zdecyduje, że wymagany jest projekt konstrukcyjny i wykonawczy, **to w cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty z tym związane.**

Sporządził:
Adam Szczepański
Tel. 506 262 039

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

mgr Jolanta Lisiecka

.....
/podpis Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów/